



BILANS MOCY

$P_i = 2,4 \text{ kW}$
 $K_j = 1,0$
 $P_o = 2,4 \text{ kW}$

Nr obwodu	ZP	ZP	P	G	GO
Przeznaczenie	Zasilanie pompowni	Projektowany ochronnik	Zasilanie szaki zasilajace sterowniczej	Gniazdo serwisowe 230V	Gniazdo wtykowe 12V
Pomieszczenie	ze złączka kablowego	przeciwprzepięciowy	pompowni wyposażonej w zabezpieczenia <dl i <J	pompowni	do bezpiecznej lampy przenośnej
Moc załnst.	max. 2,4 kW	kat. 1 (B)	max 1,1 kW x 2 szt. + 0,2kW	max 1,0 kW	max 0,1 kW

neon
ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel.: 34 3245161
www.neon.net.pl

Inwestor:	GMINA SZCZĘKOCINY UL. SENATORSKA 2, 42-445 SZCZĘKOCINY				
Temat:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka jednostka ewidencyjna: 231608_4 Szczekociny, Obręb 0001 PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P2 ul. Leśna, 42-445 Szczekociny, numer działek: 1214	Opracował:			
		Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK-/0605-/P00E/04 SLK/IE/1421/02	31.01.2022
		Instalacje elektryczne i ochronne – tablica zabezpiecz. "TZ" pompownia P2. Bilans mocy.			Skala: %