


Nr obwodu	ZP	ZP	P	G	GO
Przeznaczenie	Zasilanie pompowni	Projektowany ochronnik	Zasilanie szaki zasilajaco sterowniczej	Gniazdo serwisowe 230V	Gniazdo wtykowe 12V
Pomieszczenie	ze złączka kablowego	przeciwprzepięciowy	pompowni wyposażonej w zabezpieczenia <dl i <J	pompowni	do bezpiecznej lampy przenośnej
Moc załnst.	max. 4,3 kW	kat. 1 (B)	max 3,0 kW x 2 szt. + 0,2kW	max 1,0 kW	max 0,1 kW



ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel.: 34 3245161

ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel.: 34 3245161

Investor: GMINA SZCZĘKOCINY
UL. SENATORSKA 2, 42-445 SZCZĘKOCINY

Temat: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka
jednostka ewidencyjna: 231608_4 Szczekociny, Obręb 0001
PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P1
ul. Żarnowiecka, 42-445 Szczekociny, numer działek: 1151/7

Skala:	Nr rysunku:
%	E-2