

Konsorcjum :

- 1.Neon Wojciech Norberciak
ul. Bór 180, 42 – 2202 Częstochowa.
- 2.Neon Jacek Płoszaj
ul. Bór 180, 42 – 202 Częstochowa.

Komunalny Zakład Budżetowy Szczekociny podaje warunki techniczne dla projektowanej **kanalizacji sanitarnej** w ul.: Dębowej, Leśnej i Żarnowieckiej w Szczekocinach.

1. Układ kanalizacji powinien być zgodny z koncepcją kanalizacji sanitarnej dla Szczekocin, opracowaną przez pracownię projektową „Neon”, Bór 180, 42 – 202 Częstochowa, z dn. 10.05.2021 r.
2. Zakład akceptuje lokalizację przepompowni ścieków P1 na działce nr 1151/6 i P2 na działce nr 1215/B.
3. Ścieki z przepompowni nr P1 i P2 wyprowadzić rurociągami tłocznymi do studzienki kanalizacyjnej grawitacyjnej przy ul. Spacerowej.
4. W rozwiązaniu przyjąć przepompownię „Metalchem”.
5. Kanalizację zaprojektować z rur i kształtek PCV, łączonych na uszczelki gumowe.
6. Studzienki rewizyjne z elementów prefabrykowanych o średnicy 1,2 m. z włączami żeliwnymi typu ciężkiego.
7. Na przyłączach do posesji należy przewidzieć studzienki rewizyjne o średnicy Ø 1m z włączami żeliwnymi.

DYREKTOR
Stanisław Jadczyk

