

Szczokociny, dnia 30.06 2021 r.

GK. 7226.2 28.2021.SG

Neon Wojciech Norberciak

Neon Jacek Płoszaj

Ul. Bór 180

42 – 202 Częstochowa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 09.06 2021r dotyczącego uzgodnienia opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczokocinach rejon ulicy Dębowej i Leśnej Drogi Gminnej NR. DG 647052S w Szczokocinach.

Po dokonaniu analizy projektowanej drogi gminnej DG647052S w ciągu ulic Leśnej, Dębowej w Szczokocinach opiniuję pozytywnie przedmiotową rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z warunkami technicznymi odbudowy przedmiotowych ulic.

Ulica Leśna wymaga;

- 1.Wymiany krawężników na całym odcinku ulicy
- 2.Odtworzenie nawierzchni bitumicznej na odcinkach zdeformowanych z wyrównaniem masą celem przystosowania powierzchni do położenia nawierzchni
- 3.Zagęszczenie wykopów po wykonaniu kanalizacji – współczynnik 0,98 – 1,0
4. wyrównanie istniejącej nawierzchni masą średniej gr.4cm AC 16W
5. Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11S gr. 5cm na całej szerokości i długości.

W miejscach przekopów należy wykonać odtworzenie podbudowy

Sprawdzić stan techniczny kanalizacji deszczowej po wykonaniu przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Odtworzenie chodnika po prawej stronie ulicy (kierunek na wschód od ul. Krakowskiej) z kostki brukowej gr.8cm na podbudowie z mieszanki kamiennej z obustronnymi obrzeżami i wyrównanie ziemi

Odtworzenie chodnika po lewej stronie drogi od posesji 39 do targowiska na podsypce z kruszywa 0-5mm

Z poważaniem

Z up. Burmistrza
Sekretarz Miasta i Gminy
mgr Artur Gęsiar

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. a/a.

Sporządził: Stanisław Gradziński tel. 34 3557 050 wew. 110