



Szczekociny, dnia 25 września 2022 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Szczekociny -  
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny  
42-445 Szczekociny  
ul. Senatorska 2  
e-mail: [zamowienia@szczekociny.pl](mailto:zamowienia@szczekociny.pl)**

**WYKONAWCY**

**biorący udział w postępowaniu**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) **ZAMAWIAJĄCY** informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Nr sprawy RR.271.1.8.2023) na roboty budowlane pn. *Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny* złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SWZ, zawierające pytania następującej treści, na które **ZAMAWIAJĄCY** udziela odpowiedzi:

**PYTANIE Nr 1**

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Kanał technologiczny”, ponieważ takie pojęcie widnieje w Załączniku nr 9.4 do SWZ „Tabela elementów rozliczeniowych”, natomiast brak takiego sformułowania i wyjaśnienia w PFU. Prosimy o sprecyzowanie.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1**

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „kanał technologiczny” w myśl art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 645), rozumie:

„kanał technologiczny - ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

- a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”.

**PYTANIE Nr 2**

Czy przewiduje się przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej z 6 miesięcy do 24 miesięcy z uwagi na brak dotychczasowej organizacji ruchu dla miasta Szczekociny i brak pozwoleń wodnoprawnych dla odprowadzenia wód opadowych do rzeki Pilicy.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 2**

Zamawiający zmienia terminy realizacji zamówienia do 22 miesięcy, w tym:

- do 9 miesięcy etap projektowania,
- do 13 miesięcy roboty budowlane.

Stosowne zmiany w treści SWZ oraz we Wzorze umowy Zamawiający określi w Zawiadomieniu o zmianie SWZ oraz w *Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia*.

**PYTANIE Nr 3**

Czy Zamawiający brał pod uwagę procedowanie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania 1, 2, 3, 4 oraz pozwolenia na zrzut wód opadowych do rzeki Pilicy dla zadania nr 3 i 4.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 3**

W ocenie Zamawiającego nie istnieje potrzeba procedowania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania 1, 2, 3, 4 oraz pozwolenia na zrzut wód opadowych do rzeki Pilicy dla zadania nr 3 i 4.

**PYTANIE Nr 4**

Czy Zamawiający przewidział likwidację kolizji kanału burzowego z trzema kablami SN 15 kV w łączniku pomiędzy ul. Zieloną a ul. Nadrzeczną (zwiększenie średnicy do min. 0 600) a co za tym idzie wymianę nakładki asfaltowej.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 4**

Na obecnym etapie nie stwierdzono kolizji przebiegu kabli z liniowymi elementami drogi, kanalizacją lub infrastruktury drogowej. Występują jedynie skrzyżowania z ww. kablami. Przecięcia tras sieci należy ewentualnie zabezpieczyć, zgodnie z wymogami gestorów.

**PYTANIE Nr 5**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania prac budowlanych z 6 miesięcy do 12 miesięcy z uwagi na remont kanału burzowego w centrum miasta. Zamawiający żąda wydłużonego terminu gwarancji a to wiąże się z zachowaniem największej staranności wykonania usługi.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 5**

Zamawiający zmienia terminy realizacji zamówienia do 22 miesięcy, w tym:

- do 9 miesięcy etap projektowania,
- do 13 miesięcy roboty budowlane.

Stosowne zmiany w treści SWZ oraz we Wzorze umowy Zamawiający określi w Zawiadomieniu o zmianie SWZ oraz w *Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia*.

**PYTANIE Nr 6**

Czy Zamawiający przewidział wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, w związku z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej w ul. Dębowiec.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 6**

Należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni w śladzie kanalizacji deszczowej w ul. Dębowiec - zgodnie z oznaczeniami w części graficznej.

**PYTANIE Nr 7**

Czy Zamawiający przewidział usunięcie kolizji linii średniego napięcia 15kV biegnącej wzdłuż ulicy Zielonej.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 7**

Nie stwierdzono wskazanej kolizji.

**PYTANIE Nr 8**

Czy Zamawiający przewidział, w związku z istniejącym na ulicy Zielonej placem zabaw, zamontowanie labiryntu zapewniającego bezpieczeństwo dzieciom.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 8**

Zamawiający nie przewiduje budowy labiryntu. W kontekście urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wystarczające powinno być zamontowanie bariery typu U-12 lub pokrewnej.

**PYTANIE Nr 9**

Czy Zamawiający przewidział przesunięcie lampy oświetleniowej, w związku z zaprojektowanym złagodzeniem łuku przy zjeździe na DK78 z Placu Tadeusza Kościuszki.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 9**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje potrzeby przebudowy lampy ulicznej w związku z jej położeniem w pasie drogowym drogi krajowej.

Zamawiający przypomina, że przedmiotem zamówienia są tylko i wyłącznie działki Inwestora.

**PYTANIE Nr 10**

Czy Zamawiający przewidział wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, w związku z przebudową kanalizacji burzowej na ul. Wesołej i Placu Tadeusza Kościuszki.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 10**

Tak, Zamawiający przewiduje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, w związku z przebudową kanalizacji burzowej na ul. Wesołej i Placu Tadeusza Kościuszki.

**PYTANIE Nr 11**

Czy Zamawiający uwzględnił usunięcie wszystkich kolizji kabli średniego i niskiego napięcia znajdujących się na ul. Konopnickiej.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 11**

W ocenie Zamawiającego nie istnieje bezpośrednia potrzeba usuwania wszystkich ewentualnych kolizji infrastruktury elektroenergetycznej znajdujących się w ul. Konopnickiej.

**PYTANIE Nr 12**

Przy procedowaniu pozwolenia wodnoprawnego przy zrzucie wód opadowych do rzeki Pilicy, Wody Polskie na pewno zażyczą sobie zamontowanie separatorów przy każdym kolektorze zrzutowym. Czy Zamawiający przewidział to w wycenie.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 12**

W ocenie Zamawiającego nie istnieje potrzeba procedowania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania 1, 2, 3, 4 oraz pozwolenia na zrzut wód opadowych do rzeki Pilicy dla zadania nr 3 i 4.

**PYTANIE Nr 13**

Czy Zamawiający przy ustaleniu daty wykonania dokumentacji projektowej z wszystkimi pozwoleniami uwzględnił procedowanie linii brzegowej Pilicy z Wodami Polskimi.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 13**

W ocenie Zamawiającego nie istnieje potrzeba procedowania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania 1, 2, 3, 4 oraz pozwolenia na zrzut wód opadowych do rzeki Pilicy dla zadania nr 3 i 4. Zamawiający nie przewiduje procedowania linii brzegowej rzeki Pilicy.

**PYTANIE Nr 14**

Jak w ocenie Zamawiającego należy wykonać włączenie do kanału burzowego w drodze DK78, nawiązując do zapisu w PFU dot. pl. Kościuszki, północnej, zachodniej i wschodniej pierzei oraz ul. Konopnickiej i południowego odcinka ul. Wodzickiego, gdzie ma nastąpić przebudowa i rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 420 m<sup>2</sup>, jeżeli istniejąca kanalizacja burzowa w drodze DK79 jest uszkodzona (zamulona, zerwana). Grozi to w przyszłości uszkodzeniem nowo wybudowanej kanalizacji.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 14**

PFU nie zakłada włączania się do kanalizacji biegnącej w pasie drogowym DK 78. Zamawiający informuje, że na projektancie spoczywa obowiązek dobrania odpowiednich rozwiązań projektowych.

**PYTANIE Nr 15**

Proszę o udzielenie informacji, na jakiej długości ma zostać wybudowany chodnik w Goleniowach na ul. Cmentarnej o podanej szerokości 1,20m.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 15**

Chodnik w Goleniowach na ul. Cmentarnej (szerokości 1,20m) należy wykonać na długości ok. 112 mb.

Powyższe odpowiedzi na zapytania zawarte we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ prowadzą do zmiany treści SWZ oraz do zmiany *Ogłoszenia o zamówieniu*.

**Znak sprawy RR.271.1.8.2023**

Zamawiający zamieści na stronie internetowej postępowania stosowne zawiadomienie o zmianie treści SWZ oraz opublikuje w Biuletynie Zamówień Publicznych stosowne *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.*

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Szczekociny**

**mgr Jacek LIPA**

Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postępowania RR.271.1.8.2023

Zamieszczono na stronie internetowej postępowania