

40-022 Katowice ul. Konstantego Damrota 16 tel: 32 251 80 40	URZĄD MIASTA I GMINY Szczekociny WPŁYNEŁO dnia 11.12.2023 Liczba 10764/23 podpis	fax: 32 251-55-54 e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl www.gov.pl/web/wios-katowice
Delegatura WIOŚ w Częstochowie 42-200 Częstochowa Rzasańska 24/28 tel: (034) 369-41-20		fax: (034) 360-42-80 e-mail: czestochowa@wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR CZE 348/2023

Sygnatura protokołu	DCIN.7023.702.2023	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 824 ze zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	SPÓŁDZIELCZA AGROFIRMA SZCZEKOCINY - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, Parkowa 1, 42-445 Szczekociny, Gmina Szczekociny (miejsko-wiejska), Powiat zawierciański	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 (160) par.3 ust.1 pkt.79) instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne	
Adres kontrolowanej działalności	Parkowa 1, 42-445 Szczekociny, Gmina Szczekociny (miejsko-wiejska), Powiat zawierciański	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Sławomir Włodarski, Prezes Zarządu	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	000472762	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	średni przedsiębiorca	
Rejestracja	KRS nr 0000142181 - stan aktualny na dzień 04.12.2023r.	
Telefon/ fax.	34 3557054	
Adres strony internetowej: email	agrofirma@pro.onet.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Sławomir Włodarski Waldemar Kocela	Stanowisko Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Udzielający informacji:	Imię i nazwisko	Stanowisko

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- aktualny na dzień 04.12.2023r. r. odpis z KRS dla Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny ul. Parkowa 1- zał. nr 4

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny oraz numer NIP dla Spółdzielczej Agrofirmy nie uległy zmianie.

Osobą odpowiedzialną do udzielania informacji oraz przekazywania dokumentów na potrzeby kontroli prowadzonej przez WIOŚ z upoważnieniem nr 702/2023 jest Pani Agata Pałka- Basąg - poważnienie z dnia 23.10.2023r.(w aktach).

Uchwałą nr 225/XXXI/2020 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczekociny Rada Miasta i Gminy Szczekociny wyznaczyła aglomerację Szczekociny o równoważnej liczbie mieszkańców 6959 RLM położoną w powiecie zawierciańskim z dwiema oczyszczalniami zlokalizowanymi w miejscowości Szczekociny, projekt ww. uchwały został uzgodniony w trybie art.87 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne z właściwym organem Wód Polskich - postanowienie z dnia 23.11.2020r. znak WA.ZZŚ.3.417.399.2020.SO. Dokumenty stanowią - zał. nr 5. Kontrolowana instalacja posiada RLM 14 999.

1.1. Lokalizacja oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na terenie Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny w Szczekocinach przy ul. Parkowej 1. Granicę instalacji stanowią od strony północnej - osiedle mieszkaniowe, zachodniej - domki jednorodzinne, od strony wschodniej tereny rolnicze będące własnością Spółdzielczej Agrofirmy a od strony południowej - tereny lasów państwowych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 100m. Poszczególne obiekty oczyszczalni ścieków zlokalizowane są na wymienionych poniżej działkach:

- obiekty wstępnego oczyszczania ścieków oraz pompownia – na części działki 1054/2,
- obiekty oczyszczalni biologicznej oraz przeróbki osadów na części działki 1054/1 i na działce 1054/3

Działka 1054/1 o powierzchni 3,1133ha stanowi współwłasność Gminy Szczekociny oraz Spółdzielczej Agrofirmy. Właścicielem działki 1054/2 jest Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny, natomiast działka nr 1054/3 o powierzchni 0,03 ha stanowi współwłasność Gminy Szczekociny oraz Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny.

Oczyszczone ścieki komunalne są odprowadzane poprzez rów odpływowy do kanału ulgi rzeki Pilicy.

Ośr. = 1 000m³/d

Qmax. = 1 200m³/d.

1.2. Doprowadzenie ścieków na oczyszczalnię

Ścieki doprowadzane są do urządzeń oczyszczających siecią kanalizacyjną.

1.3. Obiekty oczyszczalni ścieków:

W skład instalacji oczyszczalni ścieków wchodzi następujące obiekty:

- pompownia główna

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 9

protokół kontroli nr CZE 348/2023

Ilość ścieków wprowadzonych do odbiornika w ww. okresie wyniosła: 142 041 m³.

W czwartym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego tj. od dnia 01.01.2018r. – 31.12.2018r. Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny (oraz Gmina Szczekociny) powinna więc pobrać 4 próbki ścieków oczyszczonych wprowadzanych do kanału ulgi rzeki Pilicy.

Obowiązek powyższy został udokumentowany w sposób przedstawiony w:

- sprawozdaniu z badań nr 1889/LB/2018,
- sprawozdaniu z badań nr 8644/LB/2018,
- sprawozdaniu z badań nr 19562/LB/2018,
- Sprawozdanie z badań nr 28651/LB/2018

Powyższe zostało udokumentowane w protokole kontroli nr CZE 49/2019. Załączono je również do niniejszego protokołu - **zał. nr 9**. Ilość ścieków wprowadzonych do odbiornika w ww. okresie wyniosła: 150 201 m³.

W piątym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego tj. od dnia 01.01.2019r. – 31.12.2019r. Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny (oraz Gmina Szczekociny) powinna więc pobrać 4 próbki ścieków oczyszczonych wprowadzanych do kanału ulgi rzeki Pilicy.

Obowiązek powyższy został udokumentowany w sposób przedstawiony w:

- sprawozdaniu z badań nr 2555/LB/2019,
- sprawozdaniu z badań nr 12045/LB/2019,
- sprawozdaniu z badań nr 27284/LB/2019,
- sprawozdanie z badań nr 1755/LB/2020.

Sprawozdania powyższe stanowią - **zał. nr 10**. Ilość ścieków wprowadzonych do odbiornika w ww. okresie wyniosła: 178 181 m³.

W szóstym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego tj. od dnia 01.01.2020r. – 31.12.2020r. Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny (oraz Gmina Szczekociny) powinna więc pobrać 4 próbki ścieków oczyszczonych wprowadzanych do kanału ulgi rzeki Pilicy.

Obowiązek powyższy został udokumentowany w sposób przedstawiony w:

- sprawozdaniu z badań nr 7234/LB/2020,
- sprawozdaniu z badań nr 16912/LB/2020,
- sprawozdaniu z badań nr 34769/LB/2020,
- sprawozdanie z badań nr 49496/LB/2020.

Sprawozdania powyższe stanowią - **zał. nr 11**. Ilość ścieków wprowadzonych do odbiornika w ww. okresie wyniosła: 185 806 m³.

W siódmym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego tj. od dnia 01.01.2021r. – 31.12.2021r. Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny (oraz Gmina Szczekociny) powinna więc pobrać 4 próbki ścieków oczyszczonych wprowadzanych do kanału ulgi rzeki Pilicy.

Obowiązek powyższy został udokumentowany w sposób przedstawiony w:

- sprawozdaniu z badań nr 6165/LB/2021,
- sprawozdaniu z badań nr 17157/LB/2021,
- sprawozdaniu z badań nr 35460/LB/2021,
- sprawozdanie z badań nr 53164/LB/2021.

Sprawozdania powyższe stanowią - **zał. nr 12**. Ilość ścieków wprowadzonych do odbiornika w ww. okresie wyniosła: 162 091 m³.



W ósmym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego tj. od dnia 01.01.2022r. – 31.12.2022r. Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny (oraz Gmina Szczekociny) powinna więc pobrać 4 próbki ścieków oczyszczonych wprowadzanych do kanału ulgi rzeki Pilicy.

Obowiązek powyższy został udokumentowany w sposób przedstawiony w:

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 9

protokół kontroli nr CZE 348/2023



Częstochowie w następujących terminach:

- sprawozdanie z badań nr 6165/LB/2021 - data sprawozdania: 2021-02-24 - w dniu 26.02.2021r.
- sprawozdanie z badań nr 17157/LB/2021 - data sprawozdania: 2021-05-13 - w dniu 18.05.2021r.
- sprawozdanie z badań nr 35460/LB/2021 - data sprawozdania: 2021-08-19 - w dniu 24.08.2021r.
- sprawozdanie z badań nr 53164/LB/2021 - data sprawozdania: 2021-11-19 - w dniu 23.11.2021r.
- sprawozdanie z badań nr 8089/LB/2022 - data sprawozdania: 2022-02-22 - w dniu 23.02.2022r.
- sprawozdanie z badań nr 23341/LB/2022 - data sprawozdania: 2022-05-05 - w dniu 11.05.2022r.
- sprawozdanie z badań nr 49217/LB/2022 - data sprawozdania: 2022-08-25 - w dniu 29.08.2022r.
- sprawozdanie z badań nr 74686/LB/2022 - data sprawozdania: 2022-11-25 - w dniu 29.11.2022r.

Dokumenty potwierdzające realizację obowiązku przekazywania wyników pomiarów jakości ścieków wprowadzanych do Kanału Ulgi rzeki Pilicy za okres 2021-2022 - **zał. nr 18**.
Z przedłożonych dokumentów stanowiących zał. nr 18 wynika, że do przesyłanego układu przekazywanych wyników pomiarów jakości ścieków wprowadzanych do wód załączone zostały sprawozdania z badań wykonane za miesiąc następny: np. pismo z dnia 25.02.2021r., pismo z dnia 22.02.2022r.). Powyższe zostało omówione w dniu podpisywania protokołu niniejszej kontroli - przeprowadzono **instruktaż**.

1.6. Realizacja obowiązku opłat za usługi wodne

Dokumenty powyższe stanowią załącznik nr 19

1.7. Pobór próbek ścieków oraz wód Kanału Ulgi rzeki Pilicy

W dniu 24.10.2023r. zostały pobrane przez przedstawicieli GIOŚ CLB Oddział w Katowicach Pracowania w Częstochowie próbki wód Kanału Ulgi rzeki Pilicy, natomiast w dobie 24/25.10.2023r. - średniodobowa próbka ścieków wprowadzanych do ww. odbiornika. Otrzymane wyniki badań ścieków wprowadzanych do wód potwierdzają dotrzymanie warunków pozwolenia wodnoprawnego. Sprawozdanie z badań r 868/C/2023 z dnia 31.10.2023r. - **zał. nr 20**, zostało przekazane podmiotowi kontrolowanemu wraz z pismem z dnia 10 listopada 2023r. znak DCIN.7023.702.2023.RB.

Natomiast otrzymane wyniki badań jakości wód rzeki Kanału Ulgi rzeki Pilicy wskazują, że że jakość wody w badanych miejscach w badanych wskaźnikach dla tlenu rozpuszczonego znajdują się w II-giej klasie jakości, natomiast dla wskaźnika BZT₅ następuje zmiana klasy z I-szej (powyżej wylotu) na poniżej II-gą (poniżej wylotu). Oceny dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1475).

1.8. Realizacja zarządzeń pokontrolnych

W wyniku ustaleń kontroli WIOŚ Delegatury w Częstochowie udokumentowanej protokołem kontroli nr CZE 49/2019 (w części dotyczącej instalacji oczyszczalni ścieków) wydane zostało zarządzenie pokontrolne nr 25/2019. Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny terminowo poinformowała organ IOŚ o zakresie działań podjętych służących wyeliminowaniu naruszeń w nim wskazanych. Zarządzenie zostało zrealizowane.


Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 9

protokół kontroli nr CZE 348/2023







12. Sprawozdania z wykonanych badań w VII-ym okresie obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
13. Sprawozdania z wykonanych badań w VIII-ym okresie obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
14. Zestawienie ilości odprowadzanych ścieków
15. Dokumentacja fotograficzna sporządzona w dniu 23 oraz 24 października 2023r.
16. Książka eksploatacji oczyszczalni ścieków za okres kontrolowany
17. Potwierdzenia przekazania informacji dot. ilości i jakości ścieków wprowadzanych do Kanału Ulgi rzeki Pilicy za lata 2021-2022
18. Dokumenty potwierdzające realizację obowiązku przekazywania wyników pomiarów jakości ścieków wprowadzanych do Kanału Ulgi rzeki Pilicy za okres 2021-2022
19. Realizacja obowiązku opłat za usługi wodne
20. Sprawozdanie z badań r 868/C/2023 z dnia 31.10.2023r.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Sławomirowi Włodarskiemu



Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 64.


Miejsce i data podpisania protokołu: Szczekociny 11-12-2023

Podpis i pieczęć
uprawnionego przedstawiciela
jednostki kontrolowanej
**SPÓŁDZIELCZA AGROFIRMA
SZCZEKOCINY**
ul. Parkowa 1, 42-445 Szczekociny
Identyfikator 000472762

GMINA SZCZEKOCINY
ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny

Podpis i pieczęć
uprawnionego inspektora
GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Renata Baldowska

WICEPREZES ZARZĄDU 2 PREZES ZARZĄDU
 
mgr inż. Waldemar Kocela mgr inż. Sławomir Włodarski

Z up. Burmistrza
Sekretarz Miasta i Gminy

mgr Artur Gąsior

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.