

Adres do korespondencji:  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Częstochowie  
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616



9200025469

**Infra-Jura**  
**Karol Zenderowski**

**ul. Myszkowska 7**  
**42-350 OSIEK**

Nr pisma: TD24-01-0383852-03  
Data: 01.02.2024  
Sprawa: Wykonanie uzgodnienia branżowego (usytuowanie obiektu), aktualizacji załączonej do wniosku mapy w zakresie sieci TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Dystrybucja Serwis S.A. i wydanie warunków usunięcia kolizji dla inwestycji - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ołudza Podrajec - nakładka asfaltowa  
Nr sprawy: 1046990163  
Kontakt: Mariusz Bareła  
Telefon: 34 364 8858  
E-mail: mariusz.barela@tauron-dystrybucja.pl

W odpowiedzi na wniosek, data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 25.01.2024r., uprzejmie informujemy, że na załączonych do wniosku mapach naniesiono orientacyjne przebiegi sieci elektroenergetycznej będącej własnością TAURON Dystrybucja S.A., w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną.

Planowaną inwestycję polegającą na przebudowie drogi gminnej w miejscowości **Ołudza Podrajec** - nakładka asfaltowa opiniujemy pozytywnie pod warunkiem zastosowania się do poniższych zaleceń:


1. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania planowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401) zabrania się urządzania stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych oraz pracy sprzętu budowlanego w odległości mniejszej niż:
  - 3m od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii napowietrznych o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV.Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.
3. W przypadku, gdyby technologia prac budowlanych wymagała prowadzenia robót bez możliwości zachowania wymogów określonych wyżej, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.
4. W pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. prace należy wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie o nadzór branżowy.

**WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI**  
**(dotyczy Uzgodnienia branżowego nr TD/OCZ/OMD/UB/MB/49/2024)**

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
  - a) Dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
  - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z poważaniem

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział w Częstochowie  
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień branżowych



Mariusz Bareła



uzgodnienie nr 2022/00003/MS/19/1024  
Data: ..... 01.08.2024 .....  
W oznaczonym terenie wkręcono prętki (marki)  
urządzeń podziemnych własności TAURON  
Dystryktu S.A.  
Oddział w Częstochowie  
Linia napowietrzna wrocina w terenie  
\* nieprzeznaczona do składowania

Linia napowietrzna 10kV  
Linia napowietrzna 0,4/0,23kV  
Linia kablowa 10kV



LEGENDA:

|  |   |
|--|---|
|  | - Nawierzchnia asfaltowa K81-2                              |
|  | - Pobocza z kruszywa 0.315m                                 |
|  | - Zjazd zwykły, indywidualny z kostki brukowej (przekładka) |
|  | - Zjazd zwykły, indywidualny z kruszywa łanowego 0.315m     |
|  | - Zjazd zwykły, indywidualny z masy bitumicznej             |
|  | - Linie graniczne   |
|  | - Dł. drogi   |

INWESTOR:

|  |   |
|--|---|
|  | Gmina Szczekociny<br>ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny<br>tel. +48 34 355 70 50<br>tel. +48 34 355 71 65<br>mail: um@szczekociny.pl<br>NIP: 649291092 REGON: 151398735 |
|--|---|

BIURO PROJEKTOWE:

|  |  |
|--|--|
|  | INFRA-JURA Karol Zenderowski<br>ul. Myszowska 7, 42-350 Oleś<br>tel. +48 661-034-457<br>mail: infra.jura@gmail.com<br>NIP: 5771931265 REGON: 366864174 |
|--|--|

ZADANIE:

|   |  |
|---|--|
| PRZEBUDOWA DRUGI W MIEJSCOWOŚCI DŁUDZA PODRAJEC NA DŁUGOŚCI OKOŁO 900MB<br>W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SZCZĘKOCINY" |  |
|---|--|

|          |                 |             |                     |
|----------|-----------------|-------------|---------------------|
| OBIEKT:  | DŁUDZA PODRAJEC | NR ZADANIA: | 4                   |
| STADIUM: | PB/PW           | DATA:       | PAŹDZIERNIK 2023    |
| SKALA:   | 1:1000          | NR RYSUNKU: | 0142/PB-PW/G/DR-4/1 |
| BRANŻA:  | DRUGOWA         |             |                     |

TYTUŁ RYSUNKU:

|                                      |                        |              |                  |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| ZAŁOŻENIA DROGOWE<br>PLAN SYTUACYJNY |                        |              |                  |
| FUNKCJA:                             | TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO: | SPECJALNOŚĆ: | NR UPRAWNIENI:   |
| OPRACOWAŁ:                           | PIOTR SZCZYGIEC        | -            | -                |
| PROJEKTOWAŁ:                         | KONRAD KUŹNICKI        | DRUGOWA      | SKL/B9598/PBD/19 |
| SPRAWDZAJĄCY:                        | KAROL ZENDEROWSKI      | DRUGOWA      | SKL/B908/PBD/19  |



uzgodnienie nr 2022/00003/MS/19/1024  
Data: 01.08.2024  
W oznaczonym terenie wkręcono prętki (marki)  
urządzeń podziemnych własności TAURON  
Dystryktu S.A.  
Oddział w Częstochowie  
Linia napowietrzna wrocina w terenie  
\* nieprzeznaczona do składowania


Linia napowietrzna 10kV  
Linia napowietrzna 10kV  
Linia kablowa 10kV



LEGENDA:

|  |   |
|--|---|
|  | - Nawierzchnia asfaltowa K81-2                              |
|  | - Północ z kruszywa 0.315m                                  |
|  | - Zjazd zwykły, indywidualny z kostki brukowej (przekładka) |
|  | - Zjazd zwykły, indywidualny z kruszywa łanowego 0.315m     |
|  | - Zjazd zwykły, indywidualny z masy bitumicznej             |
|  | - Linie graniczne   |
|  | - Os. drogi   |


INWESTOR:



**G M I N A**  
**SZCZĘKOCINY**

Gmina Szczekociny  
ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny  
tel. +48 34 355 70 50  
tel. +48 34 355 71 65  
mail: um@szczekociny.pl  
NIP: 649291092 REGON: 151398735

BIURO PROJEKTOWE:



**Infra**  
**Jura**

INFRA-JURA Karol Zenderowski  
ul. Myszowska 7, 42-350 Oleś  
tel. +48 661-034-457  
mail: infra.jura@gmail.com  
NIP: 5771931265 REGON: 366864174

ZADANIE:

PRZEBUDOWA DRUGI W MIEJSCOWOŚCI DŁUDZA PODRAJEC NA DŁUGOŚCI OKOŁO 900MB  
W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SZCZĘKOCINY"

|          |                 |             |                     |
|----------|-----------------|-------------|---------------------|
| OBIEKT:  | DLUDZA PODRAJEC | NR ZADANIA: | 4                   |
| STADIUM: | PB/PW           | DATA:       | PAŹDZIERNIK 2023    |
| SKALA:   | 1:1000          | NR RYSUNKU: | 0142/PB-PW/G/DR-4/1 |
| BRANŻA:  | DRUGOWA         |             |                     |

|  |                        |              |                  |
|--|------------------------|--------------|------------------|
| TYTUŁ RYSUNKU:                         |                        |              |                  |
| ZAKŁADZENIA DROGOWE<br>PLAN SYTUACYJNY |                        |              |                  |
| FUNKCJA:                               | TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO: | SPECJALNOŚĆ: | NR UPRAWNIENI:   |
| OPRACOWAŁ:                             | PIOTR SZCZYGIEC        | -            | -                |
| PROJEKTOWAŁ:                           | KONRAD KUŹNICKI        | DRUGOWA      | SKL/B9598/PBD/19 |
| SPRAWDZAJĄCY:                          | KAROL ZENDEROWSKI      | DRUGOWA      | SKL/B908/PBD/19  |
|  |                        |              | PODPIS:          |