



Szczekociny, dnia 8 lipca 2024 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Szczekociny -
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
42-445 Szczekociny
ul. Senatorska 2
e-mail: zamowienia@szczekociny.pl

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmian.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Nr sprawy RR.271.1.8.2024) na roboty budowlane pn. **Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Lelowskiej w Szczekocinach wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta** złożony został wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, zawierający pytanie następującej treści, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Ze względu na złożony, wielobranżowy charakter zadania oraz okres urlopowy, Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie oferty o 10 dni. Pozwoli to Wykonawcy przygotować rzetelną wycenę, a tym samym i ofertę.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **18.07.2024 r. do godziny 12:00.**

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie, zamiast maceratora w punkcie zlewnym i pompowni, innych urządzeń mechanicznych np. krata hakowa w pompowni, krata koszowa lub hakowa w punkcie zlewnym?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie, nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie napowietrzania drobnopęcherzykowego (np. dyfuzory talerzowe) zamiast strumienicy w zbiorniku uśredniającym?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie, nie dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dyfuzorów talarzowych do napowietrzania komór reaktora i KTSO?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nie, nie dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Znak postępowania RR.271.1.8.2024

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomostów technologicznych ze stali ocynkowanej i krat pomostowych z tworzywa TWS?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający wymaga, aby części metalowe wykonywane były ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza kraty pomostowe jak w pytaniu jako rozwiązanie równoważne, ale preferowane jest to opisane w PFU.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

- 1. Rozdział 14 pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:**
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **18.07.2024 r. do godziny 12:00.**
- 2. Rozdział 14 pkt 2 SWZ otrzymuje brzmienie:**
Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.07.2024 r. o godzinie 12:30.**
- 3. Rozdział 14 pkt 4 SWZ otrzymuje brzmienie:**
Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 16.08.2024 r.**
- 4. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmiany.**
- 5. Powyższe zmiany SWZ są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianami treści SWZ i przygotowanie oferty.**
- 6. Powyższe zmiany SWZ prowadzą do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.**

Burmistrz
Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Jacek Lipa

Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postępowania RR.271.1.8.2024

Zamieszczono na stronie internetowej postępowania