

Szczekociny, dnia 21 sierpnia 2024 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Szczekociny -  
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny  
42-445 Szczekociny  
ul. Senatorska 2  
e-mail: [zamowienia@szczekociny.pl](mailto:zamowienia@szczekociny.pl)

**WYKONAWCY biorący udział w postępowaniu**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmian.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Nr sprawy RR.271.1.12.2024) na roboty budowlane pn. **Modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy szkole podstawowej w Szczekocinach** złożony został wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, zawierający pytania następującej treści, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

1. Zamawiający w STWIOR wskazał jakie dokumenty należy złożyć zamawiającemu do oferty jako podmiotowe środki.
- deklaracja właściwości użytkowych,
  - karta techniczna,
  - raport z badań z akredytowanej jednostki badawczej potwierdzający grubość kompleksu warstwy wierzchniej/użytkowej min. 2mm wg. normy PN EN ISO 24340:2012. Wykładzina w środku wzmocniona / zbrojona siatką z włókna szklanego, która zabezpiecza wykładzinę przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi min. obuwem typu szpilki oraz osprzętem tj. stoliki, krzesła itp.
- Wykładzina musi posiadać certyfikaty podstawowych Federacji Sportowych halowych gier zespołowych:
- a) EHF (Europejskiego Związku Piłki Ręcznej)
  - b) IHF (Światowy Związek Piłki Ręcznej)
  - c) FIBA – (Międzynarodowego Związku Piłki Koszykowej)
  - d) FIVB – (Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej)
- autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancją producenta, wymaga się aby Oferent do wniosku materiałowego dołączył autoryzację producenta oferowanej nawierzchni, wystawioną na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na Oferenta

Czy Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą ww. dokumentów jako przedmiotowe środki dowodowe w celu weryfikacji zgodności oferty z wymaganiami zamawiającego? Dodajmy, że wymóg złożenia autoryzacji na etapie postępowania zapewni zamawiającemu gwarancję potwierdzoną przez oferenta jak również producenta.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

Powyższe odpowiedzi na zapytania zawarte we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści SWZ, nie wymagają dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianami oraz dodatkowego czasu na przygotowanie oferty. Wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Szczekociny

w/z Sekretarz Gminy  
mgr Artur Gąsior

Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postępowania RR.271.1.12.2024

Zamieszczono na stronie internetowej postępowania